

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-CZ.ПБ30.В.00496
(номер сертификата соответствия)

ТР 0634522
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение заявителя)

«VELOX-WERK, s.r.o.»
Hranice I – Mesto, Belotinska cesta, 753 01 Hranice Чехия , тел. 581 651 318, 581 651 430

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«VELOX-WERK, s.r.o.»
Hranice I – Mesto, Belotinska cesta, 753 01 Hranice Чехия , тел. 581 651 318, 581 651 430

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации "Научно-технический центр сертификации в области пожарной безопасности "СТАНДАРТ" ООО "НТЦ СПб "СТАНДАРТ", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ПБ30 от 23.04.2009, 248009, Россия, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш, д. 73, тел/факс (985) 760-12-16

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты цементно-стружечные, толщина (мм) 25, 35, 50, 75,
м.: VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WSL.
(См. приложение - бланк № 55519)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
55 3712

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6808000000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 10-7-9/ЗСР от 09.07.2010г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет (ИЛ ИИБС МГСУ), аттестат аккредитации ССПБ.RU.ИН.147 от 23.04.2009, 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 26

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Заявка-декларация № 2945 от 27.05.2010г. Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № СДСГК RU.OC01.K00277 от 27.05.2010 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2010 по 18.07.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.П. Дубинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-CZ.ПБ30.В.00496

(обязательная сертификация)

ТР

0055519

(учетный номер бланка)

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД СНГ	

553712
6808000000

Плиты цементно-стружечные, толщина (мм) 25, 35, 50, 75, м.: VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WSL.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (нормальногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)

Класс пожарной опасности- КМЗ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Рябцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.П. Дубинин